



国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司

气质分析报告(荆门分输站)

取样地点：荆门分输站 分析日期：2022年3月26日 凭证编号：115-220326

分析项目	烃类（摩尔分数）y/%	分析项目	非烃类（摩尔分数）y/%
CH ₄	98.9158	N ₂	0.7151
C ₂ H ₆	0.1380	CO ₂	0.2206
C ₃ H ₈	0.0096	氢气(H ₂)	
i-C ₄ H ₁₀	0.0002	一氧化碳(CO)	
n-C ₄ H ₁₀	0.0003	氩气(Ar)	
i-C ₅ H ₁₂	0.0004	C(CH ₃) ₄	
n-C ₅ H ₁₂	0		
C ₆ ⁺	0.0000		
H ₂ S(mg/m ³)		1.69	
总硫（以硫计）(mg/m ³)			
水露点（℃）		-17.0	
烃露点(℃)			
绝对密度			
高位发热量(MJ/m ³)		36.8119	
低位发热量(MJ/m ³)			
备注	灰底色空格未填报内容为本分析报告不适合，不需填写。		

供气方计量员：李霄 审核人： 接气方计量员：