



国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司

气质分析报告(荆门分输站)

取样地点： 荆门分输站 分析日期： 2022年6月6日 凭证编号： 115-220606

分析项目	烃类（摩尔分数）y/%	分析项目	非烃类（摩尔分数）y/%
CH ₄	98.9578	N ₂	0.7113
C ₂ H ₆	0.1099	CO ₂	0.2136
C ₃ H ₈	0.0063	氢气(H ₂)	
i-C ₄ H ₁₀	0.0002	一氧化碳(CO)	
n-C ₄ H ₁₀	0.0004	氩气(Ar)	
i-C ₅ H ₁₂	0.0002	C(CH ₃) ₄	
n-C ₅ H ₁₂	0.0003		
C ₆ ⁺	0.0000		
H ₂ S(mg/m ³)		1.43	
总硫（以硫计）(mg/m ³)			
水露点（℃）		-17.11	
烃露点(℃)			
绝对密度		0.5604	
高位发热量(MJ/m ³)		36.8056	
低位发热量(MJ/m ³)			
备注	灰底色空格未填报内容为本分析报告不适合，不需填写。		

供气方计量员： 李莉 审核人： 接气方计量员：