



国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司

气质分析报告(荆门分输站)

取样地点：荆门分输站

分析日期：2022年7月22日

凭证编号：115-220722

分析项目	烃类(摩尔分数) y/%	分析项目	非烃类(摩尔分数) y/%
CH ₄	94.1009	N ₂	1.2332
C ₂ H ₆	2.8985	CO ₂	0.8405
C ₃ H ₈	0.6949	氢气(H ₂)	
i-C ₄ H ₁₀	0.0756	一氧化碳(CO)	
n-C ₄ H ₁₀	0.0898	氩气(Ar)	
i-C ₅ H ₁₂	0.0220	C(CH ₃) ₄	
n-C ₅ H ₁₂	0.0184		
C ₆ ⁺	0.0262		
H ₂ S(mg/m ³)		3.5900	
总硫(以硫计)(mg/m ³)			
水露点(°C)		-4.9974	
烃露点(°C)			
绝对密度		0.5900	
高位发热量(MJ/m ³)		37.4600	
低位发热量(MJ/m ³)			
备注	灰底色空格未填报内容为本分析报告不适合, 不需填写。		

供气方计量员： 谢超

审核人：

接气方计量员：