



国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司

气质分析报告(荆门分输站)

取样地点：荆门分输站 分析日期：2022年8月25日 凭证编号：115-220825

分析项目	烃类（摩尔分数）y/%	分析项目	非烃类（摩尔分数）y/%
CH ₄	96.1826	N ₂	0.8503
C ₂ H ₆	1.7093	CO ₂	0.6683
C ₃ H ₈	0.3887	氢气(H ₂)	
i-C ₄ H ₁₀	0.0728	一氧化碳(CO)	
n-C ₄ H ₁₀	0.0805	氩气(Ar)	
i-C ₅ H ₁₂	0.0261	C(CH ₃) ₄	
n-C ₅ H ₁₂	0.0214		
C ₆ ⁺	0.0000		
H ₂ S(mg/m ³)		2.3	
总硫（以硫计）(mg/m ³)			
水露点（℃）		-11.9	
烃露点(℃)			
绝对密度		0.5810	
高位发热量(MJ/m ³)		37.5501	
低位发热量(MJ/m ³)			
备注	灰底色空格未填报内容为本分析报告不适合，不需填写。		

供气方计量员： 谢超 审核人： 接气方计量员：