



国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司

气质分析报告(荆门分输站)

取样地点： 荆门分输站

分析日期： 2022年9月6日

凭证编号： 115-220906

分析项目	烃类（摩尔分数）y/%	分析项目	非烃类（摩尔分数）y/%
CH ₄	94.5840	N ₂	1.1503
C ₂ H ₆	2.4529	CO ₂	1.0024
C ₃ H ₈	0.5321	氢气(H ₂)	
i-C ₄ H ₁₀	0.0616	一氧化碳(CO)	
n-C ₄ H ₁₀	0.0774	氩气(Ar)	
i-C ₅ H ₁₂	0.0262	C(CH ₃) ₄	
n-C ₅ H ₁₂	0.0213		
C ₆ ⁺	0.0918		
H ₂ S(mg/m ³)		3.5200	
总硫（以硫计）(mg/m ³)			
水露点（℃）		-4.6000	
烃露点(℃)			
绝对密度		0.5900	
高位发热量(MJ/m ³)		37.5600	
低位发热量(MJ/m ³)			
备注	灰底色空格未填报内容为本分析报告不适合，不需填写。		

供气方计量员：李霄

审核人：

接气方计量员：