



国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司

天然气计量交接凭证（荆门分输站）

填写日期：2023-07-05

凭证编号：XQDS-115-0264-20230705

承运单位：国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司						
接收单位：荆门中石油昆仑燃气有限公司						
计量时间：2023年07月04日 08:00 至 2023年07月05日 08:00						
计量交接地点	流量计位号名称	前日日累 (体积量) Nm ³	前日日累 (能量) MJ	平均高位发热量 MJ/m ³	计量气量 Nm ³	计量能量 MJ
荆门分输站	FT21301					
	FT21302	779110			779110	
合计交接气量 (小写) Nm ³	779110			合计交接能量 (小写) MJ		
合计交接气量 (大写) Nm ³	柒拾柒万玖仟壹佰壹拾标方			合计交接能量 (大写) MJ		
CH ₄ (%)	93.8042			N ₂ (%)	1.2375	
C ₂ H ₆ (%)	3.0837			CO ₂ (%)	0.8072	
C ₃ H ₈ (%)	0.8081			H ₂ (%)		
n-C ₄ H ₁₀ (%)	0.0848			H ₂ S (mg/m ³)	1.5830	
i-C ₄ H ₁₀ (%)	0.0861			总硫(以硫计)(mg/m ³)		
C(CH ₃) ₄ (%)				水露点 (°C)	-14.7300	
n-C ₅ H ₁₂ (%)	0.0188			绝对密度(kg/m ³)	0.7677	
i-C ₅ H ₁₂ (%)	0.0231			高位发热量 (MJ/m ³)	37.9245	
C ₆ ⁺ (%)	0.0465			低位发热量 (MJ/m ³)		
备注						
供气单位 (盖章)				接气单位 (盖章)		
供气方计量员	李霄			接气方计量员	李霞	
天然气气量 争议量 (+/-)				天然气能量 争议量 (+/-)		